



INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE		MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA																												OBSERVACIONES  C= Cumple NC= No Cumple		REINSPECCIÓN  C NC									
		¿Se dispone de las áreas / prestación?		EQUIPAMIENTO/ MOBILIARIO					CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA (Anexo 01) (2)								CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - BIOSEGURIDAD																								
				Equipo para atención al paciente		Registro de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida última calibración		Mobiliario para atención al paciente		Equipo General		Mobiliario General		Pisos: de fácil limpieza, mantenimiento y en buen estado de conservación.		Paredes: de fácil limpieza y mantenimiento; colores claros, y en buen estado de conservación.		Cielo raso/cielo falso/ con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes; colores claros, y en buen estado de conservación.		Puertas y ventanas: con superficies de fácil limpieza y mantenimiento; estructura y materiales resistentes, y en buen estado de conservación.		Se evidencian condiciones de orden y limpieza en las áreas.		Existen registros de la limpieza y desinfección del área		Se evidencian condiciones de limpieza y desinfección en equipos y mobiliario		Existen registros de la limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario						Se dispone de implementos de uso personal en lavabos, baños/baterías sanitarias según aplique. Cuenta con señalética de lavado de manos.		Se utilizan los equipos de protección personal requeridos de acuerdo a la actividad que realiza		Cuenta con recipientes rotulados y diferenciados para acopio de desechos de acuerdo a la normativa vigente		Se realiza la clasificación de desechos acorde a la normativa vigente	
				Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Emergencia /urgencia (Condición) (Se vuelve requerido en CPL con capacidad para más de 3000 PPL o AI)	▲Clasificación de emergencias / Triage (condición)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Box de atención rápida/Consultorio de atención rápida (Condición) (puede ser el consultorio polivalente)																																								
	Unidad de Choque (estabilización del paciente)																																								
	Área de observación	Pediátrica																																							
		Adultos																																							
	Atención de partos en emergencia (Condición) (se justifica si se realiza en el área de observación / atención del paciente)	Área de atención de parto vaginal/normal																																							
		▲ Alojamiento conjunto			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
	Procedimientos menores	Sala/Área de procedimientos menores con lavabo y fregadero (se justifica si se realizan los procedimientos en el área de observación del paciente)																																							
		▲ Terapia Respiratoria			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		▲ Inmovilización			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
▲ Rehidratación				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Estación de enfermería con lavabo Lavado, desinfección; y esterilización	▲ Curaciones, suturas, colocación/cambio de sondas, retiro de puntos y aplicación de inyecciones, entre otros considerados como procedimientos menores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	Limpio			N/A	N/A	N/A																																			
	Usado			N/A	N/A	N/A																																			
Área de apoyo y suministro	Lavachatas			N/A	N/A	N/A																																			
	Área de Procedimientos menores (Se justifica si se encuentra dentro de emergencia)	Sala/Área de procedimientos menores con lavabo y fregadero																																							
		▲ Terapia Respiratoria			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		▲ Inmovilización			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Lavado, desinfección; y esterilización	▲ Rehidratación			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
	▲ Curaciones, suturas, colocación/cambio de sondas, retiro de puntos y aplicación de inyecciones, entre otros considerados como procedimientos menores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
	Limpio			N/A	N/A	N/A																																			
Área de apoyo y suministro	Usado			N/A	N/A	N/A																																			
	Lavachatas			N/A	N/A	N/A																																			





INSTALACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO		SI	No	OBSERVACIONES C=Cumple NC=No Cumple	Reinspección	
					C	NC
Rótulo que señale el tipo de establecimiento y la Razón Social y/o nombre comercial						
Ventilación natural y/o artificial						
Iluminación natural y/o artificial						
Instalaciones Eléctricas en buen estado						
Computador (condición)						
Red de tomacorrientes, en buen estado						
Abastecimiento de agua potable	Directo de la red pública					
	Cisterna					
Desagüe de aguas lluvias/ aguas residuales						
Sistema de reposición eléctrica en funcionamiento (Generador eléctrico) (condición)						
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS		SI	No	OBSERVACIONES C=Cumple NC=No Cumple	Reinspección	
					C	NC
Títulos de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento, registrados en la ACESS (MSP anterior a diciembre de 2014)						
Nómina actualizada del personal de salud que labora en la institución						
Historia clínica del paciente física o digital						
Protocolo de limpieza y desinfección de las áreas						
Protocolo de limpieza y desinfección de los equipos y mobiliario						
Licencia institucional de operación tipo C; de acuerdo a la práctica utilizada otorgada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables -MERNNR, si cuenta con el servicio de radiología e imagen.						
Programa para el control de plagas suscrito por el responsable técnico del establecimiento de salud, de acuerdo al entorno físico inmediato	Ejecuta: servicio externo (Permiso de funcionamiento ARCSA) / establecimiento de salud			(Nombre de establecimiento que da el servicio, o en su defecto colocar que lo realiza el propio establecimiento)		
	Periodicidad			(Registro donde conste la frecuencia de ejecución de control de plagas)		
	Métodos que aplica	Físico				
Químico						
Registro del control de temperatura y humedad en equipos de refrigeración/cámaras frías (Actualizado al momento de la inspección)						
En caso de contar con cisterna, registro de limpieza y sanitización						
En el caso de contar con el servicio de inmunizaciones, registro de aplicación de vacunas						
Farmacovigilancia	Ficha Amarilla					
	Ficha Blanca					
<p>NOTA: Los items que no están caracterizados con el texto adicional (condición) son REQUERIDOS y deben ser revisados de forma obligatoria.  CPL: Centro de Privación de la Libertad  PPL: Personas privadas de libertad  AI: Adolescentes infractores  (1)Dispensador provisto de papel higiénico, Dispensador de jabón líquido, Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de manos, Dispensador de antiséptico solución hidroalcohólica (Alcohol gel) (dentro o fuera de las instalaciones sanitarias). (2) Anexo 01 : Criterios para la evaluación de infraestructura (3) Consulta externa con consultorios polivalentes, se registrará los horarios de atención. Excepto consultorio de odontología (4) Odontología: Registrar y verificar el número de puestos (sillones). Psicología deberá contar con un reloj de pared (5) Cinesiterapia podrá compartir el área con estimulación temprana ▲ Se verificará la prestación.</p>						

FECHA DE INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES :

ESTABLECIMIENTO CUMPLE	Si	No

RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN ACESS	CARGO EN LA INSPECCIÓN	FIRMA

NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO

RECIBÍ COPIA DE ESTE FORMULARIO	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN EL ESTABLECIMIENTO	FIRMA

REINSPECCIÓN

FECHA DE REINSPECCIÓN:

OBSERVACIONES :

ESTABLECIMIENTO CUMPLE	Si	No

RESPONSABLE (S) DE LA REINSPECCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN ACESS	CARGO EN LA INSPECCIÓN	FIRMA

NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO REINSPECCIONADO

RECIBÍ COPIA DE ESTE FORMULARIO	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN EL ESTABLECIMIENTO	FIRMA

**ANEXO 1**

**ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

Áreas generales no especializadas ( oficinas, salas de espera, reuniones, consultorios - area de entrevistas)

ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
			PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
	<b>ESTRUCTURA GENERAL</b>			
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: placas de piedra natural pulida (granito, marmol), porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), pisos de madera dura pulidos y lacados (tablón, duela, parquet, piso flotante, etc), piso flotante, vinyl.	Superficies con textura uniforme, lisa, de fácil limpieza.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente. Ejemplo: mamposterías vistas selladas, mamposterías enlucidas y estucadas, selladas y pintadas. Tableros prefabricados (madera aglomerada-cartón/yeso) en sistemas modulares con estructura vista/oculta, sistemas de punto fijo y vidrio templado.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos. Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados. Humedad ocasional
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta) tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizamientos, roturas, faltantes. Contaminación ocasional

Áreas generales de cuartos de baño y baterías sanitarias  
Deben contar con suficiente ventilación natural (ventanas) o artificial (sistema de extracción mecánica de aire).

ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
			PUNTOS CRITICOS	PUNTOS NO CRITICOS
	<b>USO GENERAL</b>			
PISOS Con pendientes o caídas adecuadas para un desalojo de agua completo y rápido.	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), vinyl.	Superficies con textura uniforme, lisa, lavable y de fácil limpieza. Sumideros suficientes y adecuados.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente. Ejemplo: mamposterías con recubrimiento de cerámica, porcelanato, vinyl hasta una altura mínima de 1,00 m, el resto de altura puede ser estucada, sellada y pintada.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos. Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados. Humedad ocasional
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta). Tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de acero y/o aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable y de fácil limpieza	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional
PIEZAS SANITARIAS	Porcelana esmaltada/acero inoxidable grifería bronce/acero inoxidable/cromado	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Colores claros, preferentemente blanco o natural en piezas sanitarias. Colores metálicos/esmaltados en grifería	Faltantes, desportillados mayores, fisuras estructurales, erosiones, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Sedimentos, rayones, erosiones menores debido a depósitos calcáreos,

Áreas especializadas ( Laboratorios, esterilización, salas de procedimientos, Áreas de atención médica )				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	<b>USO GENERAL</b>		<b>PUNTOS CRITICOS</b>	<b>PUNTOS NO CRITICOS</b>
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton), vinyl. Pintura epóxica	Superficies con textura uniforme, lisa, lavable y de fácil limpieza. Sumideros suficientes y adecuados.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Resistentes, adecuados y seguros para limitar un ambiente.Ejemplo: mamposterías con recubrimiento de cerámica, porcelanato, vinyl hasta una altura mínima de 1,20 m, el resto de altura puede ser estucada, sellada y pintada. Sistemas livianos prefabricados con tableros sellados contra humedad. (madera aglomerada-cartón-yeso)con estructura vista/oculta, sistemas de punto fijo y vidrio templado.	Superficies con textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza y lavable	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos.Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales.
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Tipo continuo (enlucidos, cartón/yeso- gypsum board con estructura metálica oculta). Tipo desmontable reticulado (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).  En áreas húmedas debe asegurarse además las condiciones de lavable e impermeable.	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos de puertas: madera sólida o perfiles metálicos. Hoja de puerta: madera sólida o tableros de partículas de madera. Vidrio de seguridad templado/laminado, paneles de acero y/o aluminio. Ventanas estructura: perfiles de aluminio/pvc/acero inoxidable. Vidrio con espesores adecuados según diseño. Herrajes adecuados a la función.	Textura uniforme, lisa, impermeable y de fácil limpieza	Deformaciones estructurales evidentes, fisuras y roturas estructurales, ausencia parcial o total, fallas estructurales de funcionamiento en accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional
Áreas de servicios generales				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
	<b>USO GENERAL</b>		<b>PUNTOS CRITICOS</b>	<b>PUNTOS NO CRITICOS</b>
PISOS	Resistente a tráfico comercial. Ejemplo: masillado pulido con endurecedor, recubrimiento epóxico, porcelanato, vinyl	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes, obligatorio en áreas críticas.	Deformaciones evidentes, aflojamientos, faltantes contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Adecuados, seguros y resistentes para limitar un ambiente.Ejemplo: mamposterías vistas o enlucidas y estucadas, selladas y/o pintadas, tableros prefabricados (madera aglomerada-cartón-yeso) en sistemas modulares con estructura vista/oculta.	Textura uniforme, lisa, impermeable, de fácil limpieza.	Deformaciones estructurales evidentes, grietas estructurales, cuarteamientos, grandes desprendimientos de recubrimientos.Humedad recurrente con deterioro de pared y/o piso, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales.
CIELOS RASOS	Adecuados, seguros y resistentes. Continuos (enlucidos, cartón yeso- gypsum board con estructura metálica oculta) o desmontables reticulados (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral, yeso, acero pintado o inoxidable).si no hay cielos rasos los ambientes de bodegas deben tener condiciones para evitar la entrada de polvo y vectores animales, además de asegurar condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Los almacenamientos finales de desechos no tienen cielo ras	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco (pintura o color natural en caso de acero inoxidable o aluminio anodizado).	Deformaciones estructurales evidentes, grietas y cuarteamientos estructurales, desprendimientos mayores, humedad recurrente, por filtraciones y goteras, con deterioro de los materiales del cielo falso. Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	Marcos De Puertas: Madera Sólida O Perfiles Metálicos. Hoja De Puerta: Madera Sólida O Tableros De Partículas De Madera. Vidrio De Seguridad Templado/Laminado. Estructura: Perfiles De Aluminio/Pvc/Acero. Vidrio De Seguridad Templado/Laminado. Espesores Adecuados Según Diseño. Herrajes Adecuados A La Función.	Textura Uniforme, Lisa, Impermeable, Lavable.	Deformaciones Estructurales Evidentes, Fisuras Y Roturas Estructurales, Ausencia Parcial O Total, Fallas Estructurales De Funcionamiento En Accesorios (Bisagras, Cerraduras, Sistemas De Cierre). Contaminación Evidente Por Hongos O Suciedad Acumulada.	Problemas No Estructurales: Deformaciones Ligeras, Fisuras, Trizaduras, Roturas, Faltantes. Contaminación Ocasional
Áreas Especializadas (Áreas donde se emita radiación)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
			<b>PUNTOS CRITICOS</b>	<b>PUNTOS NO CRITICOS</b>
PISOS	Resistente a tráfico pesado. Ejemplo: vinyl, placas de piedra natural pulida (granito, marmol), porcelanato, cerámica, grano de marmol fundido y pulido (marmeton).	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes.	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable. Detalle de continuidad de superficie piso - pared, tipo curva sanitaria, deseable en todos los ambientes.	Aflojamientos, grietas, erosiones menores por desgaste de circulación
PAREDES	Adecuados, seguros y resistentes para evitar la propagación de radiaciones emitidas por los equipos.Hormigón armado de alta resistencia y mamposterías, con un espesor de pared calculado según la cantidad de radiación emitida en el ambiente.Mampostería liviana o tableros prefabricados recubiertos de láminas de plomo de espesor (min 2mm) determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida. Ejemplo: ladrillo, (espesor>30cm), hormigón (espesor>20cm), terminado superficial enlucido/ estucado/pintura	Textura uniforme preferentemente lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones evidentes, grietas, cuarteamientos, desprendimientos.Humedad, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.Verificar posibles fugas de radiaciones	Deformaciones superficiales, grietas y/o cuarteamientos no estructurales, desprendimientos ligeros de estucados.Humedad ocasional que no presente hongos o sales minerales

Áreas Especializadas (Áreas donde se emita radiación)				
ESTRUCTURA	MATERIALES	ACABADOS	REVISIÓN	
CIELOS RASOS	<p>Adecuados, seguros y resistentes.</p> <p>Continuos (enlucidos, cartón yeso- gypsum board (con láminas de plomo de espesor determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida) sobre estructura metálica oculta o desmontables reticulados (estructura metálica vista con paneles de fibra mineral)). La cubierta del espacio debe ser de hormigón armado con espesor adecuado para evitar el paso de radiaciones.</p> <p>Recubiertos de láminas de plomo de espesor determinado según cálculos técnicos relacionados con la radiación emitida.</p>	Textura uniforme, color claro, preferentemente blanco.	Deformaciones evidentes, grietas, cuarteamientos, desprendimientos, humedad por filtraciones, goteras, contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Deformaciones menores, grietas y cuarteamientos no estructurales, desprendimientos menores, humedad ocasional, suciedad superficial.
PUERTAS Y VENTANAS	<p>Puertas de madera tratada maciza con aislamiento de lámina de plomo de 3mm en forma de revestimiento o embutidas en forma de sánduche entre tableros de madera.</p> <p>Accesorios para uso pesado, marco metálico preformado relleno de hormigón.</p> <p>Vidrio emplomado sin marco exterior, fijación directa a la mampostería.</p> <p>No se recomiendan ventanas hacia el exterior</p>	Textura uniforme, lisa, impermeable, lavable.	Deformaciones evidentes, fisuras, roturas, fallas de funcionamiento en la puerta y los accesorios (bisagras, cerraduras, sistemas de cierre automático). Contaminación evidente por hongos o suciedad acumulada.	Problemas no estructurales: deformaciones ligeras, fisuras, trizaduras, roturas, faltantes. Contaminación ocasional